



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД


03.07.2013№ 137-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества высоковольтного оборудования
«Электроаппарат» на 2014-2016 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.07.2013 № 477:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества высоковольтного оборудования «Электроаппарат» на 2014-2016 годы согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества
высоковольтного оборудования "Электроаппарат"
на 2014-2016 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6
1	Установленная мощность	Гкал/ч	9,130	9,130	9,130
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	7,560	7,560	7,560
2.1	на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	4,040	4,040	4,040
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	15 168,15	15 165,06	15 161,97
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	304,88	303,30	301,72
	то же в % к выработке	%	2,01	2,00	1,99
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	14 863,27	14 861,76	14 860,25
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	14 863,27	14 861,76	14 860,25
7	Потери тепловой энергии в сети, всего	Гкал	242,27	240,76	239,25
	то же в % к отпуску в сеть	%	1,63	1,62	1,61
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	232,34	230,83	229,32
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	9,93	9,93	9,93
8	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	14 621,00	14 621,00	14 621,00
8.1	производственные и хозяйственные нужды	Гкал	7 993,00	7 993,00	7 993,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	6 628,00	6 628,00	6 628,00
	Потребление топлива				
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	2 349,85	2 341,64	2 333,43
9.1	газ	т.у.т.	2 349,85	2 341,64	2 333,43
10	Расход топлива на производство тепловой энергии в натуральном выражении				
10.1	газ	тыс.м ³	2 048,69	2 041,53	2 034,37
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	3 100,00	3 100,00	3 100,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	154,92	154,41	153,90
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	158,10	157,56	157,02
	Потребление электрической энергии				
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт·ч	411,78	402,06	397,20
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт·ч/Гкал	27,70	27,05	26,73
	Водопотребление				
15	Водопотребление	м ³	3 418,00	3 418,00	3 418,00
15.1	холодная питьевая вода ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	3 418,00	3 418,00	3 418,00
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	410,00	410,00	410,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,23	0,23	0,23