



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД


08.07.2013№ 138 -р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью «Квартальная Котельная»
на 2014-2016 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 08.07.2013 № 481:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Квартальная Котельная» на 2014-2016 годы согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью "Квартальная Котельная" на 2014-2016 годы**

№ п.п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	Установленная мощность	Гкал/ч	15,22	15,22	15,22
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	10,291	10,291	10,291
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	27 319,81	27 311,53	27 303,25
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	289,59	289,50	289,41
	то же в % к выработке	%	1,06	1,06	1,06
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	27 030,22	27 022,03	27 013,84
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	27 030,22	27 022,03	27 013,84
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	289,22	281,03	272,84
	то же в % к отпуску в сеть	%	1,07	1,04	1,01
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	266,08	257,89	249,70
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	23,14	23,14	23,14
8	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	26 741,00	26 741,00	26 741,00
Потребление топлива					
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	4 255,91	4 240,57	4 225,23
9.1	газ	т.у.т.	4 255,91	4 240,57	4 225,23
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии				
10.1	газ	тыс.м ³	3 710,47	3 697,09	3 683,73
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	3 150,00	3 150,00	3 150,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	155,78	155,27	154,75
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	157,45	156,93	156,41
Потребление электрической энергии					
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	389,24	381,00	373,95
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	14,40	14,10	13,84
Водопотребление					
15	Водоснабжение	тыс.м ³	102,37	102,37	102,37
15.1	собственные нужды	тыс.м ³	0,48	0,48	0,48
15.2	на горячее водоснабжение потребителей	тыс.м ³	101,89	101,89	101,89
	в т.ч. открытая система теплоснабжения	тыс.м ³	101,89	101,89	101,89
16	Водоотведение (ливневая канализация)	тыс.м ³	0,34	0,34	0,34
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	3,79	3,79	3,79

1667

(подпись)