



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


22.08.2012№ 251-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества «Завод имени А.А.Кулакова»
на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.08.2012 № 681:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Завод имени А.А.Кулакова» на 2013 год согласно приложению.

**И.о. председателя
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**И.А.Болтенков**

**Баланс тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества "Завод имени А.А.Кулакова" на 2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	13,000
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	9,421
	в т.ч. тепловая нагрузка потребителей на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	7,571
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	14 207,53
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	381,09
	то же в % к выработке	%	2,68
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	13 826,44
6	Покупная тепловая энергия	Гкал	2 460,00
6.1	покупная тепловая энергия от ООО "Петербургтеплоэнерго"	Гкал	246,00
6.2	покупная тепловая энергия от ОАО "Концерн "Гранит-Электрон"	Гкал	2 214,00
7	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	16 286,44
8	Потери тепловой энергии в сети, всего	Гкал	428,15
	то же в % к отпуску в сеть	%	2,63
8.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	426,31
8.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	1,84
9	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	15 858,29
9.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	11 959,05
9.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	3 899,24
	Потребление топлива		
10	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	2 224,95
10.1	газ	т.у.т.	2 224,95
11	Расход топлива на производство тепловой энергии в натуральном выражении		
11.1	газ	тыс.м ³	1 945,39
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	2 100,00
12	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	156,60
13	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	160,92
	Потребление электрической энергии		
14	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	324,51
15	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	23,47
	Водопотребление		
16	Водопотребление	м ³	5 156,89
17	Водоотведение	м ³	5 156,89
18	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,37

115 - 