



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


22.08.2012№ 252-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества «Северная мануфактура»
на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.08.2012 № 682:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Северная мануфактура» на 2013 год согласно приложению.

**И.о. председателя
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**И.А.Болтенков**

**Баланс тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества "Северная мануфактура" на 2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	10,040
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	4,270
2.1	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию по тепловым сетям ОАО "Северная мануфактура"	Гкал/ч	4,026
2.2	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию по тепловым сетям ОАО "Северная мануфактура" и ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга"	Гкал/ч	0,233
2.3	тепловая нагрузка для компенсации потерь в сетях ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга"	Гкал/ч	0,011
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	8 515,55
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	155,33
	то же в % к выработке	%	1,82
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	8 360,22
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	8 360,22
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	307,66
	то же в % к отпуску в сеть	%	3,68
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	298,70
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	8,96
8	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	8 052,56
8.1	полезный отпуск тепловой энергии потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ОАО "Северная мануфактура"	Гкал	7 448,80
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ОАО "Северная мануфактура" и ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга"	Гкал	576,14
8.3	полезный отпуск тепловой энергии для компенсации потерь в сетях ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга"	Гкал	27,62
Потребление топлива			
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	1 322,12
9.1	газ	т.у.т.	1 322,12
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
10.1	газ	тыс. м ³	1 159,76
	справочно: лимит газа	тыс. м ³	1 200,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	155,26
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	158,14
Потребление электрической энергии			
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	252,90
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	30,25
Водопотребление			
15	Водопотребление	м ³	1 260,00
16	Водоотведение	м ³	1 260,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,15

143 - 