



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

26.02.2014

№ 13-р

**О внесении изменений в распоряжение Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 18.10.2006 № 88-р**

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.02.2014 № 36:


1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.10.2006 № 88-р «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Санкт-Петербурга» следующие изменения:

1.1. В приложении 4 к распоряжению слова «(филиал "ТРАНСЭНЕРГО")» исключить.

1.2. Приложение 4.1 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Д.В.Коптин

**НАИМЕНОВАНИЕ ТОЧЕК ПОСТАВКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ГРАНИЦЫ ЗОНЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЭНЕРГОСБЫТ" НА ТЕРРИТОРИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

№ п/п	Наименование точки поставки	Адрес месторасположения
1	2	3
1.	ПС "Понтонная - тяговая"	Санкт-Петербург, ул. Александра Товпеко, д. 2
1.1.	ПС "Понтонная - тяговая" 110/10кВ, отпайка от ВЛ-110кВ Дубровская -3, ОРУ-110кВ, 1СШ; На проводах ЛЭП-110кВ в нулевом пролёте на расстоянии 0,5м от натяжного зажима портала в сторону ЛЭП	
1.2.	ПС "Понтонная - тяговая" 110/10кВ, отпайка от ВЛ-110кВ Славянская-2, ОРУ-110кВ, 2СШ ; На проводах ЛЭП-110кВ в нулевом пролёте на расстоянии 0,5м от натяжного зажима портала в сторону ЛЭП	
2.	ПС «Сортировочная -тяговая» 110/35/10кВ	Санкт-Петербург, Южное шоссе, д. 37
2.1.	ПС «Сортировочная -тяговая» 110/35/10кВ, ОРУ-110кВ 1СШ ВЛ- 110кВ Октябрьская -1; На проводах ВЛ-110кВ отпайки О-1 в нулевом пролете на расстоянии 0,5м от натяжного зажима порталов в сторону ВЛ	
2.2.	ПС «Сортировочная -тяговая» 110/35/10кВ, ОРУ-110кВ 2СШ. ВЛ-110кВ Октябрьская-2; На проводах ВЛ-110кВ отпайки О-2 в нулевом пролете на расстоянии 0,5м от натяжного зажима порталов в сторону ВЛ	
3.	ПС «Старый Петергоф - тяговая» 35/6кВ	Санкт-Петербург, железнодорожная станция Старый Петергоф, 28 км, ПК1
3.1.	ПС «Старый Петергоф - тяговая» 35/6кВ, ВЛ-35кВ Ломоносовская-1, РУ-35кВ; 0,5 м в сторону ВЛ-35кВ Лом-1 от соединительного зажима спуска к подстанционному оборудованию	
3.2.	ПС «Старый Петергоф - тяговая» 35/6кВ, ВЛ-35кВ Петродворцовая - 1, РУ-35кВ; 0,5 м в сторону ВЛ-35кВ Пдц-1 от соединительного зажима спуска к подстанционному оборудованию	
4.	ПС «Лигово- тяговая» 35/6кВ	Санкт-Петербург, Станционный поселок, д. 8

4.1.	ПС «Лигово- тяговая» 35/6кВ, РУ-35кВ, отпайка от ВЛ- 35кВ Стрельнинская-2; 0,5 м в сторону ВЛ 35кВ Стр-2 от соединительного зажима спуска к подстанционному оборудованию	
4.2.	ПС «Лигово- тяговая» 35/6кВ, РУ-35кВ, отпайка от ВЛ - 35кВ Красносельская-1; 0,5 м в сторону ВЛ 35кВ Крс-1 от соединительного зажима спуска к подстанционному оборудованию	
5.	ПС «Балтийская - тяговая» 6кВ	Санкт-Петербург, Обводный канал, д. 120
5.1.	ПС «Балтийская - тяговая» 6кВ (РП-6278) , КЛ-6кВ ф.18-03; В РП-6278 на кабельных наконечниках кабельной линий 6кВ ф.18-03	
5.2.	ПС «Балтийская - тяговая» 6кВ (РП-6278) . КЛ-6кВ ф.18-27; В РП-6278 на кабельных наконечниках кабельной линий 6кВ ф.18-27	
5.3.	ПС «Балтийская - тяговая» 6кВ (РП-6278) , КЛ-6кВ в сторону ТП-6215; В РП-6278 на кабельных наконечниках кабельной линий 6кВ отходящей в сторону ТП-6215	
6.	ПС «Паровозный Музей - тяговая» 35кВ	Санкт-Петербург, Пушкинский район, железнодорожная станция Паровозный Музей
6.1.	Отпайка от ВЛ-35кВ Шушарская-2 на ПС «Паровозный Музей - тяговая» 35кВ, РУ-35кВ; На проводах отпайки ВЛ-35кВ Шушарская 2, отходящих от ответвленных зажимов в пролете ВЛ-35кВ Шушарская-2 на расстоянии 0,5 метра в сторону ПС №11 Паровозный музей	
7.	ПС «Шоссейная - тяговая» 110/6кВ	Санкт-Петербург, железнодорожная станция Шоссейная
7.1.	ПС «Шоссейная - тяговая» 110/6кВ, ВЛ-110кВ Шоссейная-1, ОРУ-110кВ 1СШ; На проводах ВЛ-110кВ Шоссейная-1, в нулевом пролете на расстоянии 0,5 м от натяжного зажима в сторону ВЛ	
7.2.	ПС «Шоссейная - тяговая» 110/6кВ, ВЛ-110кВ Колпинская-8, ОРУ-110кВ 2СШ; На проводах ВЛ-110кВ Колпинская-8, в нулевом пролете на расстоянии 0,5 м от натяжного зажима в сторону ВЛ	
7.3.	ПС «Шоссейная - тяговая» 110/6кВ Ввод Т-2 110кВ; Контакт спуска 110кВ к изоляторам силового трансформатора на тяговой подстанции Шоссейная	
7.4.	ПС «Шоссейная-тяговая» 110/6кВ, РУ-6кВ, между 2СШ и 3СШ РУ-6кВ; На секционном разъединителе 3 секции шин	

7.5.	ф.Среднерогатская-6кВ, оп. 38 в сторону ТР-1 6/0,4кВ и ТР-2 6/0,4кВ; На линии воздушной передачи 6кВ, опора №38, разъединитель высоковольтный, на губках высокочастотного разъединителя	
7.6.	ПС «Шоссейная - тяговая» 110/6кВ, 1СШ РУ-6кВ, Ф-01-6кВ; На контактах присоединения наконечников отходящих КЛ-6кВ к контактам линейных разъединителей МВ в яч.Ф-01 ПС-401 «Шоссейная»	
7.7.	ПС «Шоссейная - тяговая» 110/6кВ, 2СШ РУ-6кВ, Ф-02-6кВ; На контактах присоединения наконечников отходящих КЛ-6кВ к контактам линейных разъединителей МВ в яч.Ф-02 ПС-401 «Шоссейная»	
8.	ПС «Детское Село - тяговая» 110/10кВ	Санкт-Петербург, Пушкинский район, железнодорожная станция Детское Село, 23 км, ПК5
8.1.	ПС «Детское Село - тяговая» 110/10кВ, отпайка от ВЛ-110кВ Детскосельская-1 Т-1 110кВ; На проводах ВЛ-110кВ в нулевом пролете на расстоянии 0,5 м от натяжного зажима в сторону ВЛ-110кВ	
8.2.	ПС «Детское Село - тяговая» 110/10кВ, отпайка от ВЛ-110кВ Детскосельская-2 Т-2 110кВ; На проводах ВЛ-110кВ в нулевом пролете на расстоянии 0,5 м от натяжного зажима в сторону ВЛ-110кВ	
8.3.	ПС «Детское Село - тяговая» 110/10кВ, КРУН-10кВ, 1СШ, ТП №1288; На контакте присоединения КЛ-10кВ к ВЛ-10кВ на опоре №1	
9.	ПС «Лисий Нос - тяговая» 35кВ	Санкт-Петербург, 13 км, ПК7+18
9.1.	ПС «Лисий Нос - тяговая» 35кВ, отпайка от ВЛ-35кВ Приморская-3, РУ-35кВ; Контактные соединения спусков отпайки ВЛ-35кВ л.Пр-3 у линейного разъединителя (ЛР о.л.Пр-3) передвижной тяговой подстанции Лисий нос	
10.	ПС «Дюны - тяговая» 35кВ	Санкт-Петербург, 32 км, ПК0+90
10.1.	ПС «Дюны - тяговая» 35кВ, ОРУ-35кВ, 1СШ, СР1-35кВ; 0,5 м от натяжных гирлянд на портале СР1-35кВ в сторону ОРУ-35кВ ПС-127	
10.2.	ПС «Дюны - тяговая» 35кВ, ОРУ-35кВ, 2СШ, СР2-35кВ; 0,5 м от натяжных гирлянд на портале СР2-35кВ в сторону ОРУ-35кВ ПС-127	
11.	ПС "Ушково-тяговая" 35/10кВ	Санкт-Петербург, железнодорожная станция Ушково

11.1.	ПС "Ушково-тяговая" 35/10кВ, 1СШ РУ-35кВ, ОЛ-35кВ Зеленогорская-3; 0,5 от натяжных гирлянд на линейном портале отп.ВЛ-35кВ Зеленогорская-3 тяговой подстанции в сторону линий	
11.2.	ПС "Ушково-тяговая" 35/10кВ, 2СШ РУ-35кВ, ВЛ-35кВ Зеленогорская-4; 0,5 от натяжных гирлянд на линейном портале ВЛ-35кВ Зеленогорская-4 тяговой подстанции в сторону линий	
12.	ПС «Пискарёвка - тяговая» 35 кВ	Санкт-Петербург, 9 км, ПК7+20
12.1.	ПС «Пискарёвка - тяговая» 35кВ, ВЛ-35кВ Девяткинская-2, 2СШ РУ-35кВ; 0,5 м от натяжных гирлянд на линейном портале ВЛ- 35кВ Девяткинская-2 в сторону линий	
13.	ПС №155 110/35/10кВ	Санкт-Петербург, 9 км, ПК7+20
13.1.	ПС №155 110/35/10кВ, 1СШ РУ-35кВ, ввод-Т-1 35кВ; Болтовые контактные соединения на шинных разъединителях 35кВ силового трансформатора Т-1 ПС-155 в сторону 1 секции шин 35кВ ПС Пискаревка	
13.2.	ПС №155 110/35/10кВ, 2СШ РУ-35кВ, ввод-Т-1 35кВ; Болтовые контактные соединения на шинных разъединителях 35кВ силового трансформатора Т-1 ПС-155 в сторону 1 секции шин 35кВ ПС Пискаревка	
14.	ПС "Бронева-тяговая" 110/10кВ	Санкт-Петербург, железнодорожная станция Бронева
14.1.	ПС "Бронева-тяговая" 110/10кВ, ОРУ-110кВ, 1СШ-110кВ, ВЛ Южная-2 110кВ, оп.11 в сторону оп.12; На проводах ВЛ-110кВ лЮ-2 в пролете опор №11-12 на расстоянии 0,5м от натяжных зажимов на оп.№11 в сторону оп.№12	
14.2.	ПС "Бронева-тяговая" 110/10кВ, ОРУ-110кВ, 1СШ-110кВ, ВЛ Южная-20 110кВ, оп.8 в сторону оп.7; На проводах ВЛ-110кВ лЮ-20 в пролете опор №11-12 на расстоянии 0,5м от натяжных зажимов на оп.№8 в сторону оп.№7	
15.	ПС Ушково-тяговая 35/10кВ	Санкт-Петербург, железнодорожная станция Ушково
15.1.	ПС Ушково-тяговая 35/10кВ, 2СШ КРУН-10кВ, КЛ-10кВ ф.02; Контакты присоединения кабельных наконечников отходящих кабелей к линейному разъединителю фидера 02 в КРУН-10кВ на тяговой п/ст Ушково	

15.2.	ПС Ушково-тяговая 35/10кВ, 2СШ КРУН-10кВ, КЛ-10кВ ф.04; Контакты присоединения кабельных наконечников отходящих кабелей к линейному разъединителю фидера 04 в КРУН-10кВ на тяговой п/ст Ушково	
15.3.	ПС Ушково-тяговая 35/10кВ, 1СШ КРУН-10кВ, КЛ-10кВ ф.06; Контакты присоединения кабельных наконечников отходящих кабелей к линейному разъединителю фидера 06 в КРУН-10кВ на тяговой п/ст Ушково	
16.	ПС «Детское село-тяговая" 110/10кВ	Санкт-Петербург, Пушкинский район, железнодорожная станция Детское Село, 23 км. ПК5
16.1.	ПС «Детское село-тяговая" 110/10кВ, 2СШ КРУН-10кВ, КЛ-10кВ ф.2; Кабельные наконечники с болтовыми соединениями питающих линий в яч.фид.420-2 ПС-420	
16.2.	ПС «Детское село-тяговая" 110/10кВ, 1СШ КРУН-10кВ, КЛ-10кВ ф.5; Кабельные наконечники с болтовыми соединениями питающих линий в яч.фид.420-5 ПС-420	
16.3.	ПС «Детское село-тяговая" 110/10кВ, 2СШ КРУН-10кВ, КЛ-10кВ ф.6; Кабельные наконечники с болтовыми соединениями питающих линий в яч.фид.420-6 ПС-420	
16.4.	ПС «Детское село-тяговая" 110/10кВ, 1СШ КРУН-10кВ, КЛ-10кВ ф.7; Кабельные наконечники с болтовыми соединениями питающих линий в яч.фид.420-7 ПС-420	
16.5.	ПС «Детское село-тяговая" 110/10кВ, 2СШ КРУН-10кВ, КЛ-10кВ ф.8; Кабельные наконечники с болтовыми соединениями питающих линий в яч.фид.420-8 ПС-420	
17.	ПС «Старый Петергоф-тяговая" 35/6кВ	Санкт-Петербург, железнодорожная станция Старый Петергоф, 28 км, ПК1
17.1.	ПС «Старый Петергоф-тяговая" 35/6кВ, ОРУ-35кВ, Ввод-2-35кВ в сторону Т-5; В ОРУ-35кВ на зажимах спусков от ошиновки 2 СШ 35кВ к шинным разъединителям 35кВ Т-5	
17.2.	ПС «Старый Петергоф-тяговая" 35/6кВ, ОРУ-35кВ, Ввод-2-35кВ в сторону Т-5; В ОРУ-35кВ на зажимах спусков от ошиновки 2 СШ 35кВ к шинным разъединителям 35кВ Т-5	
17.3.	ПС «Старый Петергоф-тяговая" 35/6кВ, ОРУ-35кВ, Ввод-1-35кВ в сторону Т-6; В ОРУ-35кВ на зажимах спусков от ошиновки 1 СШ 35кВ к шинным разъединителям 35кВ Т-6	
17.4.	ПС «Старый Петергоф-тяговая" 35/6кВ, ОРУ-35кВ, Ввод-1-35кВ в сторону Т-6; В ОРУ-35кВ на зажимах спусков от ошиновки 1 СШ 35кВ к шинным разъединителям 35кВ Т-6	

17.5.	2СШ КРУ-6кВ, яч.12, КЛ-6кВ; В КРУ-6кВ яч.№12 на контактных соединениях КЛ-6кВ, отходящих к ЗРУ-6кВ	
17.6.	1СШ КРУ-6кВ, яч.11, КЛ-6кВ; Контакты спусков у шинных разделителей ЗРУ-6кВ Т-5 в яч.5	
18.	ПС «Лигово-тяговая" 35/6кВ.	Санкт-Петербург, Станционный поселок, д. 8
18.1.	ПС «Лигово-тяговая" 35/6кВ, Ввод-1 6кВ; Наконечники кабельных линий 6кВ к КРУ-6кВ на шинных разъединителях 6кВ силового трансформатора №1	
18.2.	ПС «Лигово-тяговая" 35/6кВ, Ввод-2 6кВ; Наконечники кабельных линий 6кВ к КРУ-6кВ на шинных разъединителях 6кВ силового трансформатора №2	
18.3.	ПС «Лигово-тяговая" 35/6кВ, 1СШ КРУ-6кВ, яч.21, фид.Лигово 6кВ; Наконечники кабельных линий 6кВ в ячейке №21 КРУ-6кВ	
18.4.	ПС «Лигово-тяговая" 35/6кВ, 2СШ КРУ-6кВ, яч.24, фид.ТПЭ 6кВ; Наконечники кабельных линий 6кВ в ячейке №21 КРУ-6кВ	
19.	ПС 220 кВ "Парголово"	Санкт-Петербург, 13 км, ПК7+18
19.1.	ПС 220 кВ Парголово 220/35/10 кВ, 1СШ РУ 10кВ, КЛ 10 кВ ф.410-115; на болтовых соединениях кабельных наконечников ф.410-115 в ячейке РУ 10кВ ЭЧ-5 №11	
19.2.	ПС 220 кВ Парголово 220/35/10 кВ, 2СШ РУ 10кВ, КЛ 10кВ ф. 410-213; на болтовых соединениях кабельных наконечников ф.410-213 в ячейке РУ 10кВ ЭЧ-5 №21	
20.	ПС 220 Чесменская (ПС "Проспект Славы-тяговая")	Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 476
20.1.	ПС 220 Чесменская, 220/110/35/6кВ, НЗРУ 6кВ, 2с 6 кВ, яч.217, КЛ 6 кВ ф.20-12; На болтовом соединении кабельных наконечников КЛ 6 кВ в ячейке ф.20-12	
20.2.	ПС 220 Чесменская, 220/110/35/6кВ, НЗРУ 6кВ, 2с 6 кВ, яч.218, КЛ 6 кВ ф.20-112; На болтовом соединении кабельных наконечников КЛ 6 кВ в ячейке ф.20-112	
20.3.	ПС 220 Чесменская, 220/110/35/6кВ, НЗРУ 6кВ, 1с 6 кВ, яч.114, КЛ 6 кВ ф.20-09; На болтовом соединении кабельных наконечников КЛ 6 кВ в ячейке ф.20-09	
20.4.	ПС 220 Чесменская, 220/110/35/6кВ, НЗРУ 6кВ, 1с 6 кВ, яч.113, КЛ 6 кВ ф.20-109; На болтовом соединении кабельных наконечников КЛ 6 кВ в ячейке ф.20-109	

21.	ПС Металлострой-тяговая" 10кВ	Санкт-Петербург, остановочная платформа "Металлострой", депо Металлострой
21.1.	ПС 330 кВ Колпино, 330/110/10кВ, ЗРУ 10 кВ, 1с. 10 кВ, яч.11, КЛ 10 кВ ф.11; На болтовом соединении кабельных наконечников КЛ-10кВ в ячейке ф.11	
21.2.	ПС 330 кВ Колпино, 330/110/10кВ, НЗРУ 10 кВ, 2с. 10 кВ, яч.210, КЛ 10 кВ ф.210; На болтовом соединении кабельных наконечников КЛ-10кВ в ячейке ф.210	
22.	ПС Ланская-тяговая 6кВ	Санкт-Петербург, 5 км, ПК1+62
22.1.	ПС 330 кВ Завод Ильич 330/220/110/6кВ, НРУ 6кВ,яч.4, КЛ 6кВ ф.15-101; На болтовом соединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке ф.15-101/102	
22.2.	ПС 330 кВ Завод Ильич 330/220/110/6кВ, НРУ 6кВ,яч.4, КЛ 6кВ ф.15-102; На болтовом соединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке ф.15-101/102	
22.3.	ПС 330 кВ Завод Ильич 330/220/110/6кВ, НРУ 6кВ,яч.8, КЛ 6кВ ф.15-105; На болтовом соединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке ф.15-105/106	
22.4.	ПС 330 кВ Завод Ильич 330/220/110/6кВ, НРУ 6кВ,яч.8, КЛ 6кВ ф.15-106; На болтовом соединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке ф.15-105/106	
22.5.	ПС 330 кВ Завод Ильич 330/220/110/6кВ, НРУ 6кВ,яч.21, КЛ 6кВ ф.15-121; На болтовом соединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке ф.15-121/122/147	
22.6.	ПС 330 кВ Завод Ильич 330/220/110/6кВ, НРУ 6кВ,яч.21, КЛ 6кВ ф.15-122; На болтовом соединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке ф.15-121/122/147	
22.7.	ПС 330 кВ Завод Ильич 330/220/110/6кВ, НРУ 6кВ,яч.21, КЛ 6кВ ф.15-147; На болтовом соединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке ф.15-121/122/147	
23.	ПС «Балтийская - тяговая» 6кВ	Санкт-Петербург, Обводный канал, д. 120
23.1.	ТЭЦ-15 110/6кВ, ГРУ-6кВ, яч.45, Ф-Г-15-45-6кВ; Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ-6кВ фидера Г-15-45 в ГРУ-6кВ с кабельными разъединителями в яч.45 в ГРУ-6кВ	
23.2.	ТЭЦ-15 110/6кВ, ГРУ-6кВ, яч.45, Ф-Г-15-145-6кВ; Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ-6кВ фидера Г-15-145 в ГРУ-6кВ с кабельными разъединителями в яч.45 в ГРУ-6кВ	
24.	ПС №320 "Атаманская"	Санкт-Петербург, Глухоозерское шоссе, 13 к2

24.1.	ПС №320 "Атаманская" 110/10кВ ЗРУ-10кВ 3СШ яч.232 ф-320-232-10кВ; На болтовых соединениях кабельных наконечников в кабельных отсеках 10кВ ф.320-232	
24.2.	ПС №320 "Атаманская" 110/10кВ ЗРУ-10кВ 3СШ яч.232 ф-320-1232-10кВ; На болтовых соединениях кабельных наконечников в кабельных отсеках 10кВ ф.320-1232	
24.3.	ПС №320 "Атаманская" 110/10кВ, ЗРУ-10кВ 2СШ яч.28, КЛ-10кВ, ф-320-28; На болтовых соединениях кабельных наконечников в кабельных отсеках 10кВ ф.320-28	
24.4.	ПС №320 "Атаманская" 110/10кВ, ЗРУ-10кВ 2СШ яч.28, КЛ-10кВ, ф-320-128; На болтовых соединениях кабельных наконечников в кабельных отсеках 10кВ ф.320-128	
25.	ПС-107	Санкт-Петербург, пр. Дудко, д.3
25.1.	ПС №107 "Пролетарская Дудко" 110/10кВ, ЗРУ-10кВ, яч.31, КЛ-10кВ, ф.107-31; На болтовых соединениях кабельных наконечников в кабельных отсеках 10кВ ф.107-31	
25.2.	ПС №107 "Пролетарская Дудко" 110/10кВ, ЗРУ-10кВ, яч.31, КЛ-10кВ, ф.107-131; На болтовых соединениях кабельных наконечников в кабельных отсеках 10кВ ф.107-131	
26.	ТП-3894	Санкт-Петербург, ул. Витебская-Сортировочная, 30
26.1.	ТП-3894, 2СШ РУ-6кВ, КЛ-6кВ 3875-3894"А"; На болтовых соединениях наконечников кабеля 6кВ 3875-3894"А"	
26.2.	ТП-3894, 2СШ РУ-6кВ, КЛ-6кВ 4239-3894; На болтовых соединениях наконечников кабеля 6кВ 4239-3894	
26.3.	ТП-3894, 1СШ РУ-6кВ, КЛ-6кВ 3875-3894"Б"; На болтовых соединениях наконечников кабеля 6кВ 3875-3894"Б"	
27.	РП-3875	Санкт-Петербург, ст. Витебская-Сортировочная
27.1.	РП-3875, 4СШ РУ-6кВ, КЛ-6кВ ф.45-31; На болтовых соединениях наконечников кабеля 6кВ КЛ-6кВ ф.45-31	
27.2.	РП-3875, 3СШ РУ-6кВ, КЛ-6кВ 3850-3875; На болтовых соединениях наконечников кабеля 6кВ 3850-3875	
27.3.	РП-3875, 3СШ РУ-6кВ, КЛ-6кВ 3859-3875 "А"; На болтовых соединениях наконечников кабеля 6кВ 3859-3875 "А"	
27.4.	РП-3875, 3СШ РУ-6кВ, КЛ-6кВ 3859-3875 "Б"; На болтовых соединениях наконечников кабеля 6кВ 3859-3875 "Б"	
27.5.	РП-3875, 4СШ РУ-6кВ, КЛ-6кВ 3894-3875 "А"; На болтовых соединениях наконечников кабеля 6кВ 3894-3875 "А"	
27.6.	РП-3875, 4СШ РУ-6кВ, КЛ-6кВ 3894-3875 "Б"; На болтовых соединениях наконечников кабеля 6кВ 3894-3875 "Б"	

27.7.	РП-3875, 4СШ РУ-6кВ, КЛ-6кВ 3838-3875; На болтовых соединениях наконечников кабеля 6кВ 3838-3875	
28.	ПС №319 "Магнитогорская"	Санкт-Петербург. Вокзальный комплекс "Ладужский"
28.1.	ПС №319 "Магнитогорская" 110/10кВ 1СШ-10кВ ф.319-17-10кВ; Болтовые контактные соединения наконечников кабеля фидера 319-17 с оборудованием ячейки 10кВ 1СШ ПС-319 110/35/10кВ "Магнитогорская Новая"	
28.2.	ПС №319 "Магнитогорская" 110/10кВ 1СШ-10кВ ф.319-117-10кВ; Болтовые контактные соединения наконечников кабеля фидера 319-117 с оборудованием ячейки 10кВ 1СШ ПС-319 110/35/10кВ "Магнитогорская Новая"	
29.	ТП-7726	Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 37
29.1.	ТП-7726, РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ на столовую; В РУ-0,4кВ ТП-7726 на кабельных наконечниках кабельных линий 0,4кВ, отходящих в сторону ГРЩ потребителя	
29.2.	ТП-7726, РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ на компрессорную; В РУ-0,4кВ ТП-7726 на кабельных наконечниках кабельных линий 0,4кВ, отходящих в сторону ГРЩ потребителя	
30.	ТП-7118	Санкт-Петербург, ул. Минеральная, 25
30.1.	ТП-7118, РУ-6кВ, ТМ-6/0,4кВ, КЛ-0,4кВ; На кабельных наконечниках перемычек на н/щите в ТП-7118	
31.	ТП-2130	Санкт-Петербург, ул. Минеральная, 35
31.1.	ТП-2130, РУ-6кВ, ТМ-1 6/0,4кВ; На контактных соединениях вывода 6кВ силового трансформатора	
31.2.	ТП-2130, РУ-6кВ, ТМ-2 6/0,4кВ; На контактных соединениях вывода 6кВ силового трансформатора	
32.	ТП-7775	Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., 23
32.1.	ТП-7776, РУ-6кВ, КЛ-6кВ; На кабельных наконечниках КЛ-6кВ в РУ-6кВ ТП-7776 в сторону ТП-7775	
33.	РП-7115	Санкт-Петербург, ул. Чугунная, 2
33.1.	РП-7115, РУ-6кВ, КЛ-6кВ; На кабельных наконечниках КЛ-6кВ в РУ-6кВ РП-7115 в сторону ТП-7775	
34.	ТП-7117	Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, 78
34.1.	ТП-7117, РУ-6кВ, КЛ-6кВ 7005-7117 "А"; На кабельных наконечниках кабеля Потребителя 7005-7117 "А" в ТП-7117	

34.2.	ТП-7117, РУ-6кВ, КЛ-6кВ 7005-7117 "Б": На кабельных наконечниках кабеля Потребителя 7005-7117 "Б" в ТП-7117	
35.	ТП-2816	Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 1, к.5
35.1.	ТП-2816, РУ-6кВ, КЛ-6кВ, Ввод-Т1-6кВ, ГРЩ-0,4кВ Политехническая д.1, к.5: На наконечниках кабельной перемычки 6кВ отходящей в сторону силового трансформатора №1	
35.2.	ТП-2816, РУ-6кВ, КЛ-6кВ 2816-2817, ГРЩ-0,4кВ Политехническая д.1, к.5: В ТП-2816 на кабельных наконечниках кабельных линий 6кВ 2816-2817	
35.3.	ТП-2816, РУ-6кВ, КЛ-6кВ 2816-7888, ГРЩ-0,4кВ Политехническая д.1, к.5: В ТП-2816 на кабельных наконечниках кабельных линий 6кВ 2816-7888	
35.4.	ТП-2816, РУ-6кВ, КЛ-6кВ 2816-2747, ГРЩ-0,4кВ Политехническая д.1, к.5: В ТП-2816 на кабельных наконечниках кабельных линий 6кВ 2816-2747	
35.5.	В ТП-2816 на кабельных наконечниках кабельных линий 0,38кВ, отходящих от щита н/н №1 0,38кВ в сторону ГРЩ	
35.6.	В ТП-2816 на кабельных наконечниках кабельных линий 0,38кВ, отходящих от щита н/н №1 0,38кВ в сторону ГРЩ	
36.	ТП-7736	Санкт-Петербург, ул. Боткинская, 1
36.1.	ТП-7736, РУ-6кВ, яч.4, КЛ-0,4кВ; В кам.№4 ТП-7736 на кабельных наконечниках кабельной перемычки 6кВ в сторону кам. КСО-366	
36.2.	ТП-7736, РУ №1-0,23кВ, КЛ-0,23кВ; На кабельных наконечниках КЛ-0,23кВ в РУ-0,23кВ №1 ТП-7736 в сторону потребителя	
36.3.	ТП-7736, РУ №2-0,23кВ, КЛ-0,23кВ; На кабельных наконечниках КЛ-0,23кВ в РУ-0,23кВ №2 ТП-7736 в сторону потребиля	
37.	ТП-7849	Санкт-Петербург, ул. А. Матросова, 5
37.1.	ТП-7849, РУ-6кВ, Т-1 6/0,4кВ, КЛ-0,4кВ; На кабельных наконечниках КЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-7849 в сторону потребителя	
38.	ТП-7989	Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 12.к.3
38.1.	ТП-7989, РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, ГРЩ-0,4кВ Пр. Энергетиков д12,к.3; В РУ-0,4кВ ТП-7989 на кабельных наконечниках кабельных линий 0,4кВ, отходящих в сторону ГРЩ потребителя	
39.	ТП-7143	Санкт-Петербург, ул. Брюсовская, 3

39.1.	ТП-7143, РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, ВРУ-0,4кВ Здание кассы ст.Пискаревка; По кабельным наконечникам питающего кабеля на п/в сборке ЛКС в ТП-7143	
40.	ТП-7637	Санкт-Петербург, ул. П. Смородинова, 20
40.1.	ТП-7637, ТП-7635, Кабельный киоск №1514, КЛ-0,4кВ; В РУ-0,4кВ кк№1514 на кабельных наконечниках кабельной линии 0,4кВ, отходящей в сторону потребителя	
41.	ТП-13449	Санкт-Петербург, станция "Нева"
41.1.	ТП-13449, РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, ЩР, ГРЩ-0,4кВ Станция Нева; В РУ-0,4кВ ТП-13449 на кабельных наконечниках кабельных линий 0,4кВ, отходящей в сторону ЩР потребителя	
42.	Кабельный киоск №1726 Станция Нева	Санкт-Петербург, станция "Нева"
42.1.	Кабельный киоск №1726, РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, ЩР-2, ГРЩ-0,4кВ Станция Нева; В РУ-0,4кВ к.1726 на кабельных наконечниках кабельных линий 0,4кВ, отходящей в сторону ЩР-2 потребителя	
43.	ТП-3164	Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 20
43.1.	ТП-3164, РУ-6кВ, КЛ-6кВ; В ТП-3164 на кабельных наконечниках кабельной перемычки в сторону силового трансформатора	
44.	ТП-3168	Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 20
44.1.	ТП-3168, РУ-6кВ, КЛ-6кВ; В ТП-3168 на кабельных наконечниках кабельной перемычки в сторону силового трансформатора	
45.	ТП-552	Санкт-Петербург, Подъездной переезд, 1
45.1.	ТП-552, Щит №1 0,4кВ, КЛ-1-0,4кВ, ВРУ-0,4кВ Подъездной пер.д.1; В РУ-0,4кВ ТП-552 на кабельных наконечниках кабельных линий 0,4кВ, отходящих в сторону ГРЩ потребителя	
45.2.	ТП-552, Щит №1 0,4кВ, КЛ-2-0,4кВ, ВРУ-0,4кВ Подъездной пер.д.1; В РУ-0,4кВ ТП-552 на кабельных наконечниках кабельных линий 0,4кВ, отходящих в сторону ГРЩ потребителя	
45.3.	ТП-552, Щит №2 0,4кВ, КЛ-3-0,4кВ, ВРУ-0,4кВ Подъездной пер.д.1; В РУ-0,4кВ ТП-552 на кабельных наконечниках кабельных линий 0,4кВ, отходящих в сторону ГРЩ потребителя	

45.4.	ТП-552, Щит №2 0,4кВ, КЛ-4-0,4кВ, ВРУ-0,4кВ Подъездной пер.д.1; В РУ-0,4кВ ТП-552 на кабельных наконечниках кабельных линий 0,4кВ, отходящих в сторону ГРЩ потребителя	
46.	ТП-5414	Санкт-Петербург, ст. Новый порт
46.1.	ТП-5414, РУ-6кВ, Т-1 6/0,4кВ, Ввод-2 ВРУ-0,4кВ Ст.Новый порт; В РУ-6кВ ТП-5414 на кабельных наконечниках кабельных перемычек 6кВ силового трансформатора №1	
46.2.	ТП-5414, РУ-6кВ, Т-2 6/0,4кВ, Ввод-2 ВРУ-0,4кВ Ст.Новый порт; В РУ-6кВ ТП-5414 на кабельных наконечниках кабельных перемычек 6кВ силового трансформатора №2	
47.	ТП-397	Санкт-Петербург, Подъездной пер.,7
47.1.	ТП-397, РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ; В РУ-0,4кВ ТП-397 на кабельных наконечниках кабельной линии 0,4кВ, отходящей в сторону ГРЩ потребителя	
48.	ТП-421	Санкт-Петербург, Подъездной пер.,21
48.1.	ТП-421, РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ в сторону ЩО, ЩС-1, ЩС-2; В РУ-0,4кВ ТП-421 на кабельных наконечниках кабельной линии 0,4кВ, отходящей в сторону ЩО, ЩС-1, ЩС-2	
49.	ТП-6552	Санкт-Петербург, Малая Митрофаньевская, 9
49.1.	ТП-6552, Щит №1-0,4кВ, КЛ-1-0,4кВ, ГРЩ-0,4кВ Ул.Малая Митрофановская д.9А; В ТП-6552 на контактных соединениях коммутационных аппаратов 0,38кВ щита №1 и наконечниках кабельных линий 0,38кВ, отходящих в сторону ГРЩ прачечных потребителя	
49.2.	ТП-6552, Щит №1-0,4кВ, КЛ-2-0,4кВ, ГРЩ-0,4кВ Ул.Малая Митрофановская д.9А; В ТП-6552 на контактных соединениях коммутационных аппаратов 0,38кВ щита №1 и наконечниках кабельных линий 0,38кВ, отходящих в сторону ГРЩ прачечных потребителя	
49.3.	ТП-6552, Щит №2-0,4кВ, КЛ-1-0,4кВ, ГРЩ-0,4кВ Ул.Малая Митрофановская д.9А; В ТП-6552 на контактных соединениях коммутационных аппаратов 0,38кВ щита №2 и наконечниках кабельных линий 0,38кВ, отходящих в сторону ГРЩ прачечных потребителя	

49.4.	ТП-6552, Щит №2-0,4кВ, КЛ-2-0,4кВ, ГРЩ-0,4кВ Ул.Малая Митрофановская д.9А; В ТП-6552 на контактных соединениях коммутационных аппаратов 0,38кВ щита №2 и наконечниках кабельных линий 0,38кВ, отходящих в сторону ГРЩ прачечных потребителя	
50.	РП-3970	Санкт-Петербург, ул. Боровая, 55-57
50.1.	РП-3970, РУ-6кВ, Т-1 6/0,4кВ; В РП-3970 на болтовых соединениях наконечников кабельных перемычек 6кВ к силовому трансформатору Т-1 в РУ-6кВ	
50.2.	РП-3970, РУ-6кВ, Т-2 6/0,4кВ, В РП-3970 на болтовых соединениях наконечников кабельных перемычек 6кВ к силовому трансформатору Т-2 в РУ-6кВ	
51.	ТП-3833	Санкт-Петербург, ул. Боровая, 65
51.1.	ТП-3833, РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, ГРЩ-0,4кВ Ул.Боровая д.65; В ТП-3833 на кабельных наконечниках кабельной линии 0,4кВ, отходящей в сторону ГРЩ Вагонного депо	
52.	ТП-4001	Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118
52.1.	ТП-4001, РУ-6кВ, яч.2, КЛ-6кВ; В ТП-4001 на наконечниках кабельных перемычек 6кВ, отходящих от ячейки №2 в сторону силового трансформатора Т-1	
52.2.	ТП-4001, РУ-6кВ, яч.3, КЛ-6кВ; В ТП-4001 на наконечниках кабельных перемычек 6кВ, отходящих от ячейки №3 в сторону силового трансформатора Т-2	
53.	ТП-4183	Санкт-Петербург, Малая Митрофаньевская, 4
53.1.	ТП-4183, РУ-6кВ, Т-1 6/0,4кВ; На контактных соединениях ввода ВН силового трансформатора №1	
53.2.	ТП-4183, РУ-6кВ, Ввод Т-1-0,4кВ; На контактных соединениях вывода 0,38кВ силового трансформатора №1	
53.3.	ТП-4183, Щит-1-0,4кВ, ВРУ-0,4кВ Ул.Малая Митрофаньевская д.4; На наконечниках кабельного ввода №1 0,38кВ, отходящих со щита №1 0,38кВ в сторону устройств объекта ЭЧ-4	
53.4.	ТП-4183, РУ-6кВ, Ввод Т-2-6кВ; На контактных соединениях ввода ВН силового трансформатора №1	
53.5.	ТП-4183, РУ-6кВ, Ввод Т-2-0,4кВ, На контактных соединениях вывода 0,38кВ силового трансформатора №2	
53.6.	ТП-4183, Щит-2-0,4кВ,ВРУ-0,4кВ Ул.Малая Митрофаньевская д.4; На наконечниках кабельного ввода №2 0,38кВ, отходящих со щита №2 0,38кВ в сторону устройств объекта ЭЧ-4	

54.	ТП-4046	Санкт-Петербург, ул. Рыбинская д.7
54.1.	ТП-4046, Щит №1-0,4кВ, КЛ-1-0,4кВ; В ТП-4046 на контактных соединениях коммутационных аппаратов 0,38кВ щита №1 и наконечников кабельных линий 0,38кВ, отходящих в сторону ВРУ потребителя	
54.2.	ТП-4046, Щит №1-0,4кВ, КЛ-2-0,4кВ; В ТП-4046 на контактных соединениях коммутационных аппаратов 0,38кВ щита №1 и наконечников кабельных линий 0,38кВ, отходящих в сторону ВРУ потребителя	
54.3.	ТП-4046, Щит №2-0,4кВ, КЛ-1-0,4кВ; В ТП-4046 на контактных соединениях коммутационных аппаратов 0,38кВ щита №2 и наконечников кабельных линий 0,38кВ, отходящих в сторону ВРУ потребителя	
54.4.	ТП-4046, Щит №2-0,4кВ, КЛ-2-0,4кВ; В ТП-4046 на контактных соединениях коммутационных аппаратов 0,38кВ щита №2 и наконечников кабельных линий 0,38кВ, отходящих в сторону ВРУ потребителя	
55.	ТП-6039	Санкт-Петербург, пр. Стачек д.77
55.1.	ТП-6039, РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ; На контактном соединении коммутационных аппаратов щита 0,38кВ ТП-6039 и кабельных наконечников кабельной линии 0,38кВ, отходящей в сторону устройств объекта ЭЧ-4	
56.	ТП-6144	Санкт-Петербург, ул. Кронштадская д.13
56.1.	ТП-6144, РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ; На контактном соединении коммутационных аппаратов щита №2 0,38кВ ТП-6144 и кабельных наконечников кабельной линии 0,38кВ, отходящей в сторону устройств объекта	
57.	ТП-6085	Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 116
57.1.	ТП-6085, Щит №1-0,4кВ, КЛ-0,4кВ; На контактном соединении коммутационных аппаратов щита №1 0,38кВ ТП-6085 и кабельных наконечников кабельных линий 0,38кВ, отходящих в сторону устройств объекта ЭЧ-4	
57.2.	ТП-6085, Щит №2-0,4кВ, КЛ-0,4кВ; На контактном соединении коммутационных аппаратов щита №2 0,38кВ ТП-6085 и кабельных наконечников кабельных линий 0,38кВ, отходящих в сторону устройств объекта ЭЧ-4	
58.	ТП-6016	Санкт-Петербург, Ст.СПб Варшавский

58.1.	ТП-6016, РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ; В ТП-6016 на контактных соединениях коммутационных аппаратов щита 0,38кВ и наконечников кабельной линии 0,38кВ, отходящей в сторону ВЩ потребителя	
59.	БКТП-594	Санкт-Петербург, Ул.Кременчугская д.4
59.1.	БКТП-594, Щит №1 0,4кВ, КЛ-0,4кВ; В РУ-0,4кВ БКТП-594 на кабельных наконечниках кабельной линии 0,4кВ, отходящей в сторону ГРЩ потребителя	
60.	ТП-825	Санкт-Петербург, Полтавская ул. д.9
60.1.	ТП-825, Щит №1-0,4кВ, КЛ-0,4кВ; В РУ-0,4кВ ТП-825 на кабельных наконечниках кабельной линии 0,4кВ, отходящей в сторону РЩ	
61.	РП-207	Санкт-Петербург, ул. Гончарная, 7
61.1.	РП-207, РУ-6кВ, 1СШ-6кВ, СР-1; На губках секционного разъединителя №1	
61.2.	РП-207, РУ-6кВ, 2СШ-6кВ, СР-2; На губках секционного разъединителя №4	
62.	ТП-33	Санкт-Петербург, тер. тов.ст. Октябрьская ж/д
62.1.	ТП-33, 1СШ РУ-6кВ, КЛ-6кВ ТП33-ТП469; В РУ-6кВ ТП-469 на кабельных наконечниках кабельной линии 6кВ, отходящей в сторону ТП-33	
62.2.	ТП-33, 2СШ РУ-6кВ, КЛ-6кВ ТП33-ТП825; В РУ-6кВ ТП-825 на кабельных наконечниках кабельной линии 6кВ, отходящей в сторону ТП-33	
63.	ТП-846	Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 43
63.1.	ТП-846, РУ-6кВ, КЛ-6кВ; На кабельной перемычке 6кВ силового трансформатора №2 в камере КСО №4	
64.	ТП-493	Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 43
64.1.	ТП-493, 2СШ РУ-6кВ, КЛ-6кВ РП493-РТП-392; В РУ-6кВ ТП-195 на кабельных наконечниках кабельных линий 6кВ, отходящих в сторону РП-493	
64.2.	ТП-493, 1СШ РУ-6кВ, КЛ-6кВ РП3493-ТП-195; В РУ-6кВ РТП-392 на кабельных наконечниках кабельных линий 6кВ, отходящих в сторону РП-493	
65.	ТП-392	Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 43

65.1.	ТП-392, 1СШ РУ-6кВ, СР-1; На губках секционных разъединителей СР 1-6 1СШ-6кВ в РУ-6кВ РТП-392	
65.2.	ТП-392, 2СШ РУ-6кВ, СР-4; На губках секционных разъединителей СР 4-6 2СШ-6кВ в РУ-6кВ РТП-392	
66.	ТП-3287	Санкт-Петербург, Ст.Рыбацкая
66.1.	ТП-3287, Щит №2-0,4кВ, КЛ-0,4кВ; В РУ-0,4кВ ТП-3287 на кабельных наконечниках кабельной линии 0,4кВ, отходящей в сторону ГРЩ	
67.	ТП-3913	Санкт-Петербург, ул. Грузинская, 2
67.1.	ТП-3913, РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ; В ТП-3913 на кабельных наконечниках кабеля 0,4кВ в РЩ-1 0,4кВ от Т-1	
67.2.	ТП-3913, РУ-6кВ, КЛ-6кВ, Ввод-6кВ Т-2; В ТП-3913 на болтовых соединениях наконечников кабельной перемычки 6кВ к трансформатору Т-2	
68.	ТП-3801	Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.236
68.1.	ТП-3801, РЩ №1-0,4кВ, КЛ-0,4кВ; Контактные соединения клемм коммутационных аппаратов в РЩ №1-0,4кВ с кабельными наконечниками КЛ-0,4кВ отходящих в сторону ГРЩ потребителя	
68.2.	ТП-3801, РЩ №2-0,4кВ, КЛ-0,4кВ; Контактные соединения клемм коммутационных аппаратов в РЩ №1-0,4кВ с кабельными наконечниками КЛ-0,4кВ отходящих в сторону ГРЩ потребителя	
69.	ТП-3824	Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 70
69.1.	ТП-3824, Щит №1 0,4кВ, КЛ-0,4кВ в сторону ГРЩ-0,4кВ Наб.Обводного канала д.70; Контактное соединение контактов коммутационного аппарата в РЩ-1 0,4кВ ТП-3824 и кабельных наконечников линии 0,4кВ, отходящей в сторону ГРЩ-0,4кВ потребителя	
69.2.	ТП-3824, 2СШ РУ-6кВ, КЛ-6кВ, Т-2 6/0,4кВ; На болтовых соединениях наконечников кабельной перемычки 6кВ к трансформатору Т-2	
70.	ТП-4356	Санкт-Петербург, П-д Лиговский
70.1.	ТП-4356, Щит №2-0,4кВ, КЛ-0,4кВ; В ТП-4356 на контактных соединениях коммутационных аппаратов 0,38кВ щита №2 и наконечников кабельной линии 0,38кВ, отходящей в сторону ГРЩ потребителя	

71.	ТП-2757	Санкт-Петербург, Детская ж/д
71.1.	ТП-2757, РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ; Контактные соединения клемм коммутационного аппарата в РУ-0,4кВ ТП-2757 и кабельных наконечниках КЛ-0,4кВ, отходящей в сторону ГРЩ-0,4кВ	
72.	ТП-2800	Санкт-Петербург, станция Шувалово
72.1.	ТП-2800, Щит-0,38кВ, ВЛ-0,4кВ; На ближайшей опоре ВЛ-0,38кВ (ТП-2800), ВЛ-0,22кВ в сторону потребителя (щит водомерного узла)	
72.2.	ТП-2800, Щит-0,38кВ, КЛ-0,4кВ; Контактное соединение коммутационного аппарата щита 0,38кВ ТП-2800 и кабельных наконечников кабельной линии 0,38кВ, отходящей в сторону ЦС-1 потребителя	
73.	ТП-3232	Санкт-Петербург, Ст.Наволочная
73.1.	ТП-3232, Щит №1-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, ВРУ-0,4кВ Ст.Наволочная; ТП-3232 на кабельных наконечниках кабельных линий 0,4кВ, отходящих в сторону ГРЩ потребителя	
73.2.	ТП-3232, Щит №2-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, ВРУ-0,4кВ Ст.Наволочная; ТП-3232 на кабельных наконечниках кабельных линий 0,4кВ, отходящих в сторону ГРЩ потребителя	
74.	ТП-3262	Санкт-Петербург, Пр.Девятого января д.6
74.1.	ТП-3262, Щит №1 0,4кВ, КЛ-0,4кВ, ГРЩ-0,4кВ Пр.Девятого января д.6; ТП-3262 на кабельных наконечниках кабельной линии 0,4кВ, отходящих в сторону ГРЩ потребителя	
75.	ТП-3831	Санкт-Петербург, Витебская-Сортировочная, Вагонное депо
75.1.	ТП-3831, 1СШ РУ-6кВ, КЛ-6кВ. 3882-3831"Б"; На болтовых соединениях наконечников кабеля 6кВ: 3831-3882 "Б"	
75.2.	ТП-3831, 2СШ РУ-6кВ, КЛ-6кВ 3831-3859; На соединительной муфте №ЛО 952 кабеля 6кВ 3831-3859	
75.3.	ТП-3831, 2СШ РУ-6кВ, КЛ-6кВ 3831-3882"Б"; На соединительной муфте №Т3253 кабеля 6кВ 3831-3882 "А"	

76.	ТП-3873	Санкт-Петербург, ст. Витебская-Товарная
76.1.	ТП-3873, 1СШ РУ-6кВ, КЛ-6кВ 3852-3873"А"; На болтовых соединениях наконечников кабеля 6кВ 3852-3873"А"	
76.2.	ТП-3873, 2СШ РУ-6кВ, КЛ-6кВ 3852-3873"Б"; На болтовых соединениях наконечников кабеля 6кВ 3852-3873"Б"	
76.3.	ТП-3873, 2СШ РУ-6кВ, КЛ-6кВ 3873-3905"; На болтовых соединениях наконечников кабеля 6кВ 3873-3905	
76.4.	ТП-3873, 1СШ РУ-6кВ, Ввод Т-1 6кВ; На болтовых соединениях наконечников кабельной перемычки 6кВ к трансформатору Т-1	
76.5.	ТП-3873, 1СШ РЩ-1 0,4кВ, Ввод Т-1 0,4кВ; Контактные соединения на выводах 0,4кВ трансформатора Т-1	
77.	ТП-3859	Санкт-Петербург, ст. Витебская-Товарная
77.1.	ТП-3859, РУ-6кВ в сторону яч.4; В ТП-3859 на болтовых соединениях сборных шин с губками секционного разъединителя	
78.	РП-3330	Санкт-Петербург, ст. Наволочная
78.1.	РП-3330, РУ-6кВ, между яч.6 и яч.7; В РП-3330 между камерами №6 и №7 РУ-6кВ	
78.2.	РП-3330, РУ-6кВ, между яч.8 и яч.9; В РП-3330 между камерами №8 и №9 РУ-6кВ	
79.	ТП-3226	Санкт-Петербург, ст. Глухоозерская
79.1.	ТП-3226, РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ; По контактам присоединения кабеля в РУ-0,4кВ ТП-3226	
80.	ТП-6976	Санкт-Петербург, пр. Народного ополчения, около дома 173
80.1.	ТП-6976, РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ в сторону ВЩ-0,4кВ Пл.Ульянка; В ТП-6976 на контактных соединениях коммутационных аппаратов щита 0,38кВ и наконечников кабельной линии 0,38кВ, отходящей в сторону ВЩ потребителя	
81.	ПС-190 "Выборгская"	Санкт-Петербург, Лесной пр., д.24

81.1.	ПС-190 Выборгская 110/10кВ, РУ-10кВ, яч.21, ф.21/121; На кабельных наконечниках КЛ-10кВ Ф.21/121 в ячейке №21 ПС-190 Выборгская 110/10кВ	
81.2.	ПС-190 Выборгская 110/10кВ, РУ-10кВ, яч.42, ф.42/142; На кабельных наконечниках КЛ-10кВ Ф.42/142 в ячейке №42 ПС-190 Выборгская 110/10кВ	
82.	ПС-520 "Армалит"	Санкт-Петербург, ул.Трефолева, д.2
82.1.	ПС-520 "Армалит" 100/6кВ, 2СШ РУ-6кВ, яч.45, КЛ-6кВ ф.520-28; На болтовых соединениях кабельных наконечников в кабельном отсеке 6кВ ф.520-28	
82.2.	ПС-520 "Армалит" 100/6кВ, 5СШ РУ-6кВ, яч.61, КЛ-6кВ ф.520-55; На болтовых соединениях кабельных наконечников в кабельном отсеке 6кВ ф.520-55	
82.3.	ПС "Шушары" 35/6кВ, 1СШ РУ-6кВ, КЛ-6кВ ф.705-09; На болтовых соединениях кабельных наконечников в кабельном отсеке 6кВ ф.705-09	Санкт-Петербург, с/х Шушары
83.	ТП-3887	Санкт-Петербург, Пр.Лиговский д.226,д.228
83.1.	ТП-3887, Щит №1 0,4кВ, КЛ-1 0,4кВ; На кабельных наконечниках кабельных линий 0,4кВ, отходящих в сторону ГРЩ	
83.2.	ТП-3887, Щит №1 0,4кВ, КЛ-2 0,4кВ; На кабельных наконечниках кабельных линий 0,4кВ, отходящих в сторону ГРЩ	
83.3.	ТП-3887, Щит №1 0,4кВ, КЛ-3 0,4кВ; На кабельных наконечниках кабельных линий 0,4кВ, отходящих в сторону ГРЩ	
84.	Кабельный киоск №357	Санкт-Петербург, пр. Загородный, 27/21
84.1.	к.к.№357 РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ; В РУ-0,4кВ к.к.357 на кабельных наконечниках кабельной линии 0,4кВ, отходящей в сторону ГРЩ	
85.	ТП-132	Санкт-Петербург, К.Заслонова ул. Д.23, к.4
85.1.	ТП-132, Щит №1 0,4кВ, КЛ-0,4кВ; На кабельных наконечниках кабельных линий 0,4кВ, отходящих в сторону ГРЩ-0,4кВ	
85.2.	ТП-132, Щит №2 0,4кВ, КЛ-0,4кВ; На кабельных наконечниках кабельных линий 0,4кВ, отходящих в сторону ГРЩ-0,4кВ	
86.	ТП-5042	Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 117
86.1.	ТП-5042, Щит №1 0,4кВ, КЛ-1 0,4кВ; На кабельных наконечниках кабельной линии 0,4кВ, отходящей в сторону ГРЩ потребителя	

86.2.	ТП-5042, Щит №2 0,4кВ, КЛ-2 0,4кВ; На кабельных наконечниках кабельной линии 0,4кВ, отходящей в сторону ГРЩ потребителя	
86.3.	ТП-5042, Щит №2 0,4кВ, КЛ-3 0,4кВ; На кабельных наконечниках кабельной линии 0,4кВ, отходящей в сторону ГРЩ потребителя	
86.4.	ТП-5042, Щит №2 0,4кВ, КЛ-0,4кВ; На кабельных наконечниках кабельной линии 0,4кВ, отходящей в сторону ГРЩ потребителя	
87.	ТП-3141	Санкт-Петербург, ул. Тепловозная, д.6
87.1.	ТП-3141, Щит №1 0,4кВ, КЛ-0,4кВ; ТП-3141 на кабельных наконечниках кабельной линии 0,4кВ, отходящих в сторону ГРЩ потребителя	
88.	ТП-2731	Санкт-Петербург, Сегалевский пр-д
88.1.	ТП-2731, РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ; В РУ-0,4кВ ТП-2731 на кабельных наконечниках кабельной линии 0,4кВ, отходящей в сторону РЩ-0,4кВ потребителя	
89.	ТП-2788	Санкт-Петербург, Ст.Озерки
89.1.	ТП-2788, РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ; В РУ-0,4кВ ТП-2788 на кабельных наконечниках кабельной линии 0,4кВ, отходящей в сторону РЩ-0,4кВ потребителя	
90.	ТП-2790	Санкт-Петербург, ст.Удельная
90.1.	ТП-2790, к.к.№1535, КЛ-1-0,4кВ; Контактные соединения коммутационных аппаратов к.к.№1535 и кабельных наконечников кабельной линии 0,38кВ, отходящей в сторону ЩС-4	
91.	ТП-2725	Санкт-Петербург, ст.Удельная
91.1.	ТП-2725, к.к.№1535, КЛ-2-0,4кВ; Контактные соединения коммутационных аппаратов к.к.№1535 и кабельных наконечников кабельной линии 0,38кВ, отходящей в сторону ЩС-4	
92.	ТП-5108	Санкт-Петербург, пл. Островского, д.2
92.1.	ТП-5108, Щит №2 0,4, КЛ-1-0,4кВ; На кабельных наконечниках кабельных линий 0,4кВ, отходящих в сторону ГРЩ	

92.2.	ТП-5108, Щит №2 0,4, КЛ-2-0,4кВ; На кабельных наконечниках кабельных линий 0,4кВ, отходящих в сторону ГРЩ	
93.	РП-5552	Санкт-Петербург, пл. Островского, д.2
93.1.	РП-5552, Щит №1 0,4, КЛ-0,4кВ; На кабельных наконечниках кабельных линий 0,4кВ, отходящих в сторону ГРЩ	
93.2.	РП-5552, Щит №1 0,4, КЛ-0,4кВ; На кабельных наконечниках кабельных линий 0,4кВ, отходящих в сторону ГРЩ	
93.3.	РП-5552, Щит №2 0,4, КЛ-0,4кВ; На кабельных наконечниках кабельных линий 0,4кВ, отходящих в сторону ГРЩ	
94.	Кабельный киоск №74	Санкт-Петербург, ул. Шкапина, 44
94.1.	к.к. №74, КЛ-0,4кВ в сторону ГРЩ-0,4кВ Ул.Шкапина д.44; Контактное соединение коммутационного аппарата 0,38кВ в кабельном киоске №74 и кабельных наконечников кабельной линии 0,38кВ, отходящей в сторону ГРЩ	
95.	ПС-36 Бородинская	Санкт-Петербург, пл. Островского, д.2
95.1.	ПС-36 Бородинская 110/35/6кВ, РУ-6кВ, КЛ-6кВ ф.36-112; На кабельных наконечниках КЛ-6кВ ф.36-112 в РУ-6кВ ПС 110/35/6кВ №36	
96.	ТП-5502	Санкт-Петербург, пл. Островского, д.2
96.1.	ТП-5502, РУ-6кВ, КЛ-6кВ, с/м №55-845; По соединительной муфте №55-845 КЛ-6кВ ТП-5502-РП-5552	
96.2.	ТП-5502, РУ-6кВ, КЛ-6кВ, с/м №55-948; По соединительной муфте №55-948 КЛ-6кВ ТП-5502-ТП-5921	
97.	ТП-5921	Санкт-Петербург, пл. Островского, д.2
97.1.	ТП-5921, РУ-0,4кВ, КЛ-6кВ; На кабельных наконечниках КЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ до ГРЩ	
98.	ТП-366	Санкт-Петербург, ул. Гончарная, 6
98.1.	ТП-366, РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ; В РУ-0,4кВ ТП-366 на кабельных наконечниках кабельной линии 0,4кВ, отходящей в сторону ВРУ потребителя	
99.	ТП-399	Санкт-Петербург, Невский пр., 88

99.1.	ТП-399, 1СШ РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ; В РУ-0,4кВ ТП-399 на кабельных наконечниках кабельных линий 0,4кВ, отходящих в сторону ВРУ потребителя	
99.2.	ТП-399, 2СШ РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ; В РУ-0,4кВ ТП-399 на кабельных наконечниках кабельных линий 0,4кВ, отходящих в сторону ВРУ потребителя	
100.	ПС-184 Охтинская	Санкт-Петербург, Вокзальный комплексе Ладожский
100.1	ПС-184 Охтинская 110/35/10кВ, 3СШ 10кВ - ф.184-35 10кВ; Болтовые октактные соединения наконечников кабеля фидера 184-35 с оборудованием ячейки 10кВ 3СШ ПС-184 110/35/10кВ "Охтинская"	
100.2	ПС-184 Охтинская 110/35/10кВ, 3СШ 10кВ - ф.184-135 10кВ; Болтовые октактные соединения наконечников кабеля фидера 184-135 с оборудованием ячейки 10кВ 3СШ ПС-184 110/35/10кВ "Охтинская"	
101.	ТП-2742, кабельный разделитель №962	Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 48
101.1	к.р.№962, РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ в сторону ГРЩ-0,4кВ Энгельса пр. д.48; Контактное соединение 0,38кВ коммутационного аппарата в кабельном разделителе №962 (ТП-2742) и кабельных наконечников кабельной линии 0,38кВ, отходящей в сторону ГРЩ объекта	Санкт-Петербург, Ул. Бабушкина д.62 к.2
102.	РТП-3000	Санкт-Петербург, Ул. Бабушкина д.62 к.2
102.1	РТП-3000 10/0,4кВ, к.к.№2457, КЛ-1-0,4кВ, ГРЩ-0,4кВ Ул. Бабушкина д.62 к.2; Контактное соединение коммутационного аппарата 0,38кВ в кабельном киоске №2457 и кабельных наконечников кабельных линий 0,38кВ, отходящей в сторону ГРЩ	
102.2	РТП-3000 10/0,4кВ, к.к.№2457, КЛ-2-0,4кВ, ГРЩ-0,4кВ Ул. Бабушкина д.62 к.2; Контактное соединение коммутационного аппарата 0,38кВ в кабельном киоске №2457 и кабельных наконечников кабельных линий 0,38кВ, отходящей в сторону ГРЩ	
103.	ТП-1292	Санкт-Петербург, г. Пушкин
103.1	ТП-1292, ВЛ-0,4кВ, Ввод ВРУ-0,4кВ Табельная; на контактах присоединения КЛ-0,4кВ на первых изоляторах ВЛ- 0,4 установленных на трубостое здания табельной	

104.	ГПП-180	Санкт-Петербург, ул.Трефолева, д.2
104.1	ГПП-180 4СШ КРУН-6кВ яч. №21, ф.180-21 6кВ; На кабельных наконечниках фидера 6кВ №180-21, отходящего от ячейки №21 КРУН 6кВ	
105.	ТП-2085	Санкт-Петербург, Ул.Боткинская д.1
105.1	ТП-2085, РУ-0,4кВ киоск №3 - КЛ-0,4кВ в сторону ВРУ-0,4кВ Ул.Боткинская д.1; на верхних контактах автомата фидера питания квартиры №74 в киоске №3	
106.	ПС 330 кВ "Южная"	Санкт-Петербург, станция Купчинская
106.1	ПС 330 кВ Южная, 330/220/110/10кВ, 2СШ ЗРУ 10 кВ, яч.210, КЛ 10 кВ ф.802-33; На болтовом соединении кабельных наконечников КЛ 10 кВ в ячейке ф.802-33	
106.2	ПС 330кВ Южная 330/220/110/10кВ, 3СШ ЗРУ-10кВ, яч.311, КЛ 10 кВ ф.802-20; На болтовом соединении кабельных наконечников КЛ-10кВ в ячейке ф.802-20	
107.	ТЭЦ-15	Санкт-Петербург, Обводный канал, д. 120
107.1	ТЭЦ-15 110/6кВ, РУСН-0,4кВ, яч.4, фидер питания станции Нарвская 0,4кВ; Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ-0,4кВ фидера на станцию Нарвская с кабельными разъединителями в яч.4 в щите топливоподачи	