



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд

27.06.2012№ 151-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Кожа» на 2012 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.06.2012 № 453:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Кожа» на 2012 год согласно приложению.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**

**Д.В. Коптин**

Приложение  
к распоряжению  
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга  
от 27.06.2012 № 151-р

**Баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества "Кожа" на 2012 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2012 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	18,000
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	4,830
	в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	2,850
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	22 520,37
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	538,24
	то же в % к выработке	%	2,39
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	21 982,14
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	21 982,14
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	200,04
	то же в % к отпуску в сеть	%	0,91
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	200,04
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	0,00
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	21 782,10
	<i>отопление, вентиляция, пар, прочее</i>	Гкал	21 782,10
	<i>ГВС</i>	Гкал	0,00
8.1	производственные и хозяйственные нужды	Гкал	15 916,70
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	5 865,40
	<b>Потребление топлива</b>		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии, в т.ч.:	т.у.т.	3 637,04
	газ	т.у.т.	3 637,04
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии, в т.ч.:		
	газ	тыс.м <sup>3</sup>	3 190,39
	справочно: лимит газа	тыс.м <sup>3</sup>	2 900,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	161,50
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	165,45
	<b>Потребление электрической энергии</b>		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	688,10
14	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	31,30
	<b>Водопотребление</b>		
15	Водопотребление	м <sup>3</sup>	9 200,0
16	Водоотведение	м <sup>3</sup>	7 200,0
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	0,42