



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


29.06.2012№ 160-р

О согласовании баланса тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества «ПЕТЕРБУРГЗЕРНОПРОДУКТ» на 2012-2013 годы

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.06.2012 № 471:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества «ПЕТЕРБУРГЗЕРНОПРОДУКТ» на 2012-2013 годы согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В. Коптин**

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 29.06.2012 № 160-р

Баланс тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества "ПЕТЕРБУРГЗЕРНОПРОДУКТ" на 2012-2013 годы

№п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2012-2013 годы
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	5,260
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	3,122
	в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,461
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	9 008,36
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	153,00
	то же в % к выработке	%	1,70
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	8 855,36
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	8 855,36
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	295,36
	то же в % к отпуску в сеть	%	3,34
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	258,44
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	36,92
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	8 560,00
8.1	производственные и хозяйственные нужды	Гкал	950,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	7 610,00
	<i>Потребление топлива</i>		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 446,65
	газ	т.у.т.	1 446,65
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии, в т.ч.:		
	газ	тыс.м ³	1 268,99
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	1 320,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	160,59
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	163,36
	<i>Потребление электрической энергии</i>		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	277,17
14	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	31,30
	<i>Водопотребление</i>		
15	Водопотребление	м ³	4 345
16	Водоотведение	м ³	4 345
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,49